



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13-54/17

Объект: НСТ «Утренняя Звезда», Новосибирская область, Новосибирский район, в 200 м от ст. Геодезическая, с. Березовка.

При проведении технического осмотра (Акт № 13-54/17) обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	КТП-1Н-371	КТПН		шт	1	Частичная коррозия металла корпуса КТП.	Замена
2	РУ-10кВ			шт	1	Проходные и опорные изоляторы РУ-10кВ имеют сколы и потемнение фарфора; контакты предохранителей оплавлены.	Замена
3	Силовой трансформатор	ТМ-160/10/0,4		шт	1	Подгорание шпилек, низкий уровень масла в расширительном баке трансформатора; на корпусе присутствуют подтеки масла, обильный налет пыли и ржавчины.	Замена
4	РУ-0,4кВ			шт	1	100% износ коммутационной аппаратуры; изоляция проводов местами оплавлена.	Замена

Заключение:

- 1) Требуется капитальный ремонт или замена КТП в сборе с трансформатором 160 кВА.

Начальник СЭЭС

Зам начальника СЭЭС

М.А. Письмеров

И.П. Домашов