

Утверждаю:
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
Кожин А.Ю.
«17» июля 2024 г.

Дефектный акт 16

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/158 от 08.07.2024 в составе:

Председатель комиссии
Заместитель генерального
директора-технический
директор

Мартыненко И.Л.

Члены комиссии
Заместитель генерального
директора по бизнес
планированию и
тарифной политике
Начальник РЭС

Казакова С.А.
Щерба Б.И.

Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10кВ от РП-3770 яч.8 до ПС 110кВ «Кирзаводская» ф.11-294 н.Б и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение КЛ-10кВ по адресу: г. Новосибирск, ул. Связистов, 161к2, гараж 77.

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ РП-3770 яч.8 от ПС 110кВ «Кирзаводская» ф.11-294 н.Б	Ремонт КЛ-10кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6-8) метров

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора
по бизнес планированию и
тарифной политике

Казакова С.А.

Начальник РЭС

Щерба Б.И.

Председатель комиссии

Мартыненко И.Л.