

5

13

Члены комиссии	Заместитель генерального директора по бизнес планированию и тарифной политике Начальник РЭС	Казакова С.А. Щерба Б.И.
----------------	---	-----------------------------

1. Повреждение КЛ-10кВ по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 3.

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ РП-3770 яч.8 от ПС 110кВ «Кирзаводская» ф.11-294 н.А	Ремонт КЛ-10кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6-8) метров

Заместитель генерального директора
по бизнес планированию и
тарифной политике Каза Казакова С.А.

Начальник РЭС Щерб Щерба Б.И.

Председатель комиссии Март Мартыненко И.Л.