

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
Кожин А.Ю.
«07» мая 2024 г.

Дефектный акт 5

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/158 от 08.07.2024 в составе:

Председатель комиссии	Зам.ген.директора-техн.директор ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС	Щерба Б.И.
	Зам.ген.директора по бизнес планированию и тарифной политике	Казакова С.А.

Составили настоящий акт о том, что после отключения КЛ-10кВ от ПС «Ересная» ф.10-684 яч.20 до РП-3770 яч.7, в ходе осмотра КЛ- 10 кВ выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-3770 яч.7

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ	Концевая муфта 1 шт.

Члены комиссии

Начальник РЭС _____ Щерба Б.И.

Зам.ген.директора _____ Казакова С.А.

Председатель комиссии _____ Мартыненко И.Л.