


Утверждаю:
Генеральный Директор
ООО «НПСК-СИБИРЬ»

Кожин А.Ю.
«12» июля 2024 г.

Дефектный акт 14

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/158 от 08.07.2024 в составе:

Председатель комиссии	Заместитель генерального директора-технический директор	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Заместитель генерального директора по бизнес планированию и тарифной политике Начальник РЭС	Казакова С.А. Щерба Б.И.

Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10 кВ от РП-3770 яч.8 до ПС 110кВ «Кирзаводская» ф.11-294 н.А и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение КЛ-10кВ по адресу: г. Новосибирск, ул. Оборонная, 152.

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:


№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ РП-3770 яч.8 от ПС 110кВ «Кирзаводская» ф.11-294 н.А	Ремонт КЛ-10кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6-8) метров

Члены комиссии:


Заместитель генерального директора
по бизнес планированию и
тарифной политике


Казакова С.А.

Начальник РЭС


Щерба Б.И.

Председатель комиссии


Мартыненко И.Л.