

№ 2175 от 08.10.2024г.

На вх. №721ж-2024 от 13.09.2024г.

Заместителю прокурора
Новосибирской области
Юристу 1 класса
А.К. Бунегин

Уважаемый Антон Константинович!

По итогам рассмотрения представления об устранении нарушений законодательства в сфере электроэнергетики №721ж-2024 от 13.09.2024 г. была проведена служебная проверка. По результатам проверки сообщаем следующее.

Сотрудники филиала «ПСК» ООО «НРСК-Сибирь» провели ремонты двух кабельных линий, аварийно вышедших из строя в интервале 72 часов в результате случайных событий: дугового пробоя (короткое замыкание) кабельной муфты на одной из питающих ЛЭП и электродуговым пробоем (короткое замыкание) изоляторов РЛНД-10 и повреждением концевой разделки на опоре другой питающей ЛЭП.

По итогам проведенной проверки, установлено, что обслуживание объектов электроэнергетики проводится регулярно и своевременно, однако в отношении проведения ремонта были выявлены нарушения п.31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а именно превышение установленных сроков восстановления энергоснабжения для второй категории по надежности электроснабжения.

Также были выявлены нарушения п.29 приказа Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, а именно владельцем объектов электроэнергетики не был должным образом организован и проведен ремонт принадлежащих ему ЛЭП 10 кВ, возникший в результате аварийной ситуации в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики.

По вопросу мер, принятых во избежание повторения сложившейся ситуации, сообщаем, что филиалом «ПСК» ООО «НРСК-Сибирь»:

- 1) произведено внеплановое техническое обслуживание систем электроснабжения, запитывающих дома №105, 105/1, 105/2, 105/3 по ул.Затонского в п.Садовый, а именно кабельных линий 10 кВ и трансформаторной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ №7Н-439. Также проведены профилактические испытания после ремонта;
- 2) Проведена разъяснительная работа с персоналом по оперативному взаимодействию с персоналом АО «РЭС».

Дополнительно сообщаем, что ООО «НРСК-Сибирь» планировало включить в корректировку инвестиционной программы ООО «НРСК-Сибирь» на период 2021-2025 гг. на 2025 год приобретение бензинового генератора для оперативной подачи напряжения в случаях возникновения нескольких аварийных отключений одновременно. В связи с ограниченным финансированием инвестиционной программы указанный инвестиционный проект не предусмотрен утвержденной корректировкой инвестиционной программы. ООО «НРСК-Сибирь» планирует включить приобретение автономного резервного источника питания в инвестиционную программу на будущие периоды (2026 год).

По итогам проведенной проверки, 3 октября 2024 года был привлечен к дисциплинарной ответственности Заместитель директора филиала – Технический директор В.П. Прокопенко

Директор филиала «ПСК»

ООО «НРСК-Сибирь»

По доверенности №2 от 05.08.2024 г.

Е.А. Баклагина