



**РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ**

НОВОСИБИРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 80,
приемная тел. (383) 224-87-10, факс (383) 224-99-38,
e-mail: gorsety@eseti.ru
р/счет 40702810500000030665 в БАНК ГПБ (АО)
к/счет 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 5406291470, КПП 775050001,
БИК 044525823

№ 53-12-4575 от 25.10.2022

Генеральному директору
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
Кожину А.Ю.
e-mail: info@nrsk-sibir.ru

О внесении изменений в АТП

Уважаемый Александр Юрьевич!

В ответ на письмо № 1256 от 07.10.2022 и заявку № 53-224496 от 07.10.2022 о переоформлении акта об осуществлении технологического присоединения (далее - АТП) №АТП-53-ЛРЭС/УРП-4340/224496 от 07.07.2021 сообщая:

В АТП указана информация по точкам присоединения и категории надежности, обеспечиваемой электрическими сетями АО «РЭС» в нормальном режиме. В АТП указано, что 2КТПН-4129 в нормальном режиме имеет питание от точки присоединения №1 (на СМ-1 КЛ-10 кВ от ТП-3776 яч.6 к 2КТПН-4129 яч.1) по распределительной сети от ф.10-294 ПС 110 кВ Сварная. Для обеспечения второй категории надежности электроснабжения необходимо два независимых источника питания. Таким образом, в АТП-53-ЛРЭС/УРП-4340/224496 не может быть указана вторая категория надежности электроснабжения.

Заместитель директора
по реализации услуг и
транспорту
электрической энергии



В.В. Милаев

Исп. Дьяконова Н.А.
Тел.: 289-34-67