

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
Кожин А.Ю.
« 28 » июля 2022г.

Дефектный акт

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/067 от 28.04.2021 в составе:

Председатель комиссии	Главный инженер ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС Инженер ПТО	Щерба Б.И. Казакова С.А.

Составили настоящий акт о том, что в результате проведения испытаний КЛ-10 кВ от РП - 3570 яч. №10 до ПС Кирзаводская ф 11284, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение КЛ на участке рядом с домом по ул. Оборонной, 21.

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6 -8) метров

Председатель комиссии _____ Мартыненко И.Л.

Члены комиссии

Начальник РЭС	_____	Щерба Б.И.
Инженер ПТО	_____	Казакова С.А.

