


Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
 Кожин А.Ю.
« 17 » марта 2025 г.

Дефектный акт

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/196 от 14.02.2025г. в составе:

Председатель комиссии	Зам.ген.директора- техн.директор ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС	Щерба Б.И.
	Зам.ген.директора по бизнес планированию и тарифной политике	Казакова С.А.


Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10 кВ от РП-3570 яч.10 до ПС "Кирзаводская" ф.11-284 и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):


1. Повреждение КЛ-10 кВ по адресу г.Новосибирск, ул.Связистов 131/1 кор.2


Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ РП-3570 яч.10 до ПС "Кирзаводская" ф.11-284	Ремонт КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6-8) метров

Члены комиссии

Начальник РЭС  Щерба Б.И.

Зам.ген.директора  Казакова С.А.

Председатель комиссии  Мартыненко И.Л.