


"Утверждаю"
Технический директор
Филиал «ПСК» ООО «НРСК-Сибирь»
В.П. Прокопенко

«11» марта 2025 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №03/03.2025

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Технический директор – В.П. Прокопенко

Члены комиссии: Ведущий инженер по транспорту э/э – А.Г. Бабаскин
Ведущий инженер по транспорту э/э – А.И. Бандурко

Привлеченные члены

комиссии ООО «ПСК»: Главный инженер – Я.В. Шабинский

Инженер по наладке и испытаниям – А.Н. Дремлюгов

Провела обследование объекта: Кабельная линия 6кВ от ТП-30 до ТП-13 ин. №БП-000301
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 40

(наименование и инвентарный номер объекта)

На предмет определения технического состояния кабельной линии.

Физические показатели

№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение объекта	Электроснабжение
2	Год постройки	1967
3	Год последнего к/ремонта	Нет данных
4	Уровень напряжения	6кВ
5	Марка кабеля/провода	ААБ-6 3х70
6	Протяженность (м.)	140
7	Количество ремонтных муфт	Нет данных

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

№ п.п.	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. Изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	Кабельная линия 6кВ	Соппротивление изоляции не соответствует нормативным значениям РД 34.45-51.300-97. Наблюдается повреждение защитной оболочки и фазной изоляции кабельной линии.	шт	1	Кабельная линия 6кВ не пригодна для дальнейшей эксплуатации в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

		Также по трассе кабельной линии стоит здание промышленного назначения.			
--	--	--	--	--	--


Выводы и предложения комиссии: в связи с вышеуказанными повреждениями (дефектами), признать кабельную линию 6кВ от ТП-30 до ТП-13 не пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



(подпись)

В.П. Прокопенко

Члены комиссии:



(подпись)

А.Г. Бабаскин


(подпись)

А.И. Бандурко

Привлеченные члены комиссии:


(подпись)

Я.В. Шабинский


(подпись)

А.Н. Дремлюгов