


Утверждаю
Генеральный директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»

Кожин А.Ю.
«22» октября 2025г.

Дефектный акт №15

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №2-1/158 от 08.07.2024 в составе:

Председатель комиссии	Зам. ген. директора- техн. директор ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Технический директор- главный инженер ООО «СЭТ54»	Буянов Е.А.
	Зам. ген. директора по бизнес планированию и тарифной политике	Казакова С.А.

Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10кВ от ПС «Солнечная» Ф.11-485 яч.35 до ТП-ДСКВ яч.12 по адресу: ул. Тайгинская, и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение КЛ-10кВ по адресу ул. Тайгинская

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10кВ от ПС «Солнечная» Ф.11-485 яч.35 до ТП-ДСКВ яч.12	Ремонт КЛ-10кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт., участок КЛ-(8-10) метров

Председатель комиссии:


Зам. ген. директора-
техн. директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»



Мартыненко И.Л.

Члены комиссии:

Зам. ген. директора по бизнес
планированию и тарифной политике



Казакова С.А.

Техническое директор-главный инженер
ООО «СЭТ54»



Буянов Е.А.

Договор ОТО №32514523086 от 10.03.2025г.