

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**О необходимости осуществления мероприятия J_НСК/Р/16**

В рамках инвестиционной программы ООО «НРСК-СИБИРЬ» в период 2026-2030 год предусмотрена реконструкция трансформаторной подстанции ТП-167ба. Согласно технической документации срок эксплуатации установленных на ней выключателей нагрузки превышает срок службы, установленный заводом изготовителем.

Данное мероприятие предполагает реконструкцию ТП-167ба, в рамках которой предполагается установка автогазовых выключателей нагрузки.

ВНА, предпочтительнее для коммутации под нагрузкой, чем обычные автоматические выключатели (ВВ) в основном из-за большей надежности и долговечности контактов, а также возможности безопасного отключения и переключения под нагрузкой.

Соответственно данное мероприятие позволит произвести замену выработавшего свой срок оборудования и увеличить надёжность электроснабжения потребителей.

Генеральный директор
ООО «НРСК-Сибирь»



/А.Ю.Кожин/